



ON-HK.9020.236.2024

**Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Szamotulska 16
64-550 Duszniki**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2024.416 t.j.), art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024 poz. 757 t.j.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) po rozpatrzeniu wyników badań wody pobranej z wodociągu publicznego **Sarbia** do badań laboratoryjnych w dniach:

- 15.03.2024 r. (sprawozdania z badań nr P/0/02/2024/373/FM/1);
- 13.05.2024 r. (sprawozdania z badań nr P/0/02/2024/530/FM/1);
- 07.05.2024 r. (sprawozdania z badań nr N/1821/2024/LB-WiPF/PCH/, N/1821/2024/LB-WiPF/PM/);
- 12.08.2024 r. (sprawozdania z badań nr P/0/02/2024/539/FM/2);
- 20.08.2024 r. (sprawozdanie z badań nr N/3510/2024/LB-AS/PGC,PLC/, N/3510/2024/LB-WiPF/PM/, N/3510/2024/LB-WiPF/PCH/, 1099/W/24),

**stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
pochodzącej z wodociągu publicznego Sarbia**

Uzasadnienie:

W dniach 15.03.2024 r., 13.05.2024 r., 07.05.2024 r., 12.08.2024 r., 20.08.2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych próby wody z wodociągu publicznego Sarbia celem stwierdzenia jej przydatności do spożycia przez ludzi.

Sprawozdania z badań nr P/0/02/2024/373/FM/1, P/0/02/2024/530/FM/1, N/1821/2024/LB-WiPF/PCH/, N/1821/2024/LB-WiPF/PM/, P/0/02/2024/539/FM/2, N/3510/2024/LB-AS/PGC,PLC/, N/3510/2024/LB-WiPF/PM/, N/3510/2024/LB-WiPF/PCH/, 1099/W/24,

wykazały, że woda z przedmiotowego źródła odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294).

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 30.08.2024 r. nr ON-HK.9020.236.2024 zawiadomiono stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej jakości produkowanej wody i nakreślono 7-dniowy termin składania uwag i zastrzeżeń. Strona nie skorzystała w określonym terminie z prawa wglądu w akta sprawy i nie złożyła zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

Pismem z dnia 10.09.2024 r. nr ON-HK.9020.236.2024, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono stronę o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie prowadzonej z urzędu, w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej dla wodociągu publicznego Sarbia i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. W piśmie powyższym poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji przez organ w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z których to możliwości strona nie skorzystała.

W dniu 23.09.2024 r. wpłynęły do tut. Organu sprawozdania z badań nr P/0/02/2024/542/FM/1 z dnia 20.09.2024 r. wody pobranej w dniu 16.09.2024 r. w ramach harmonogramu kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Sarbia, które wykazały obniżone pH – oznaczona wartość $6,3 \pm 0,2$ (norma – wartość stężenia jonów wodoru (pH) wskazana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) mieści się w przedziale 6,5-9,5).

Mając na uwadze powyższe w dniu 24.09.2024 r. zarządzający ww. wodociągiem poinformował, że w celu potwierdzenia jakości wody wykona kontrolne próby z trzech punktów monitoringowych, w tym w punkcie z zaniżoną wartością pH.

Pismem z dnia 24.09.2024 r. zawiadomiono strony, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy nr ON-HK.9011.236.2024 w terminie określonym w art. 35 k.p.a. ze względu na otrzymane w dniu 23.09.2024 r. sprawozdanie z badań nr P/0/02/2024/542/FM/1 z dnia 20.09.2024 r., które wykazało obniżone pH – oznaczona wartość $6,3 \pm 0,2$ (norma 6,5-9,5).

W piśmie zawiadomiono o przewidywanym terminie załatwienia sprawy do dnia 30.10.2024 r.

Pismem z dnia 10.10.2024 r. nr ON-HK.9020.236.2023 w związku z otrzymanymi w dniu 07.10.2024 r. sprawozdaniami z badań nr P/0/09/2024/296/FM/2, nr P/0/09/2024/296/FM/1, nr P/0/09/2024/296/FM/3 na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572.t.j.) zawiadomiono stronę o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie prowadzonej z urzędu, w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej dla wodociągu publicznego Sarbia i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. W piśmie powyższym poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji przez organ w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z których to możliwości strona nie skorzystała.

Sprawozdania z badań nr P/0/09/2024/296/FM/2, P/0/09/2024/296/FM/1, P/0/09/2024/296/FM/3 wykazały, że woda z przedmiotowego źródła uległa poprawie i odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie sprawozdań z badań wody dostarczanych przez laboratoria stwierdza przydatność wody do spożycia, w przypadku gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia, co miało miejsce w przypadku sprawozdań z badań wody nr P/0/02/2024/373/FM/1, P/0/02/2024/530/FM/1, N/1821/2024/LB-WiPF/PCH/, N/1821/2024/LB-WiPF/PM/, P/0/02/2024/539/FM/2, N/3510/2024/LB-AS/PGC,PLC/, N/3510/2024/LB-WiPF/PM/, N/3510/2024/LB-WiPF/PCH/,1099/W/24, P/0/09/2024/296/FM/2, P/0/09/2024/296/FM/1, P/0/09/2024/296/FM/3.

W związku z powyższym stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi i orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach.

Strona w tym terminie może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Duszniki